

网络公开信息表

建设单位名称	中核四〇四有限公司嘉峪关加油站		
建设单位地理位置	甘肃省嘉峪关市南市区	建设单位联系人	李义广
项目名称	中核四〇四有限公司嘉峪关加油站职业病危害现状评价		
项目简介	中核四〇四有限公司嘉峪关加油站，隶属于中核四〇四有限公司物资供应中心，于 2011 年 10 月建成，建成当月启用，总投资 230.9 万元。主要经营汽油、柴油及小包装润滑油。项目总占地面积 1945.2m <sup>2</sup> ，起重网架罩棚面积 340m <sup>2</sup> ，站房面积 56m <sup>2</sup> ，储罐区面积 100m <sup>2</sup> ，有 5 具容积为 30m <sup>3</sup> 埋地储油罐，储存能力为柴油储罐 3 具共 90m <sup>3</sup> ，汽油储罐 2 具共 60m <sup>3</sup> ，加油机 4 台。		
现场调查人员	安海蛟	现场调查时间	2015 年 5 月 26 日
现场检测人员	安海蛟、李鹏	现场检测时间	2015 年 5 月 26 日
建设单位陪同人	李义广		
项目存在的职业病危害因素	溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯、噪声		
职业病危害因素检测结果	加油工接触溶剂汽油的浓度、苯的浓度、甲苯的浓度、二甲苯的浓度和噪声的强度低于国家规定的职业接触限值。		
评价结论及建议	<p>结论：根据加油站提供的生产工艺技术资料和相关文件，依据国家职业卫生有关法律、法规、标准和规范，运用职业卫生调查、检测检验法和检查表法进行分析评价，对加油站目前的生产经营状况进行职业病危害现状进行综合评价如下：</p> <p>职业病危害因素及危害程度</p> <p>中核四〇四嘉峪关加油站在生产过程中存在和产生的职业病危害因素有：溶剂汽油、噪声等。经检测分析，加油站加油岗位作业人员接触的化学因素的检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素》GBZ2. 1-2007 的要求。加油站加油岗位作业人员接触的物理因素的检测结果符合《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》GBZ2. 2-2007 的要求。</p> <p>加油站总平面布置、生产工艺和设备布局符合《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010 的要求。</p>		

建筑卫生学：加油站主要工作场所的采暖与通风、采光照明等建筑卫生学符合国家相关标准的要求。

职业病危害防护设施：加油站采取了相应的通风排毒等防护措施。工作场所职业病危害因素检测结果均符合国家规定的职业接触限值。

个人防护用品：加油站为各岗位人员配备的个人防护用品种类和适用条件基本能满足目前职业病危害防护的要求。

卫生辅助用室：加油站工作场所车间卫生特征属于3级。辅助用室的设置符合《工业企业设计卫生标准》。

应急救援：加油站制定了本单位的应急救援预案，相关岗位和区域设置有应急救援设施。

职业卫生管理：加油站执行《中核四〇四有限公司嘉峪关加油站职业卫生管理规定》的职业健康监护和职业病危害因素检测的相关管理制度。

职业健康监护：加油站对上岗前、在岗人员组织进行了职业健康检查。

根据《国民经济行业分类》该项目属于石油制品零售业，主要销售汽油和柴油，职业病危害因素单一，且接触人员少、接触频次低，产生的职业病风险较低，检测结果表明化学有害因素溶剂汽油浓度、噪声强度均低于国家规定的职业接触限值，结合《建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）》相关规定，中核四〇四有限公司嘉峪关加油站属于**职业病危害一般**的项目。

综上所述，中核四〇四有限公司嘉峪关加油站在目前生产经营状况下，职业病危害防治方面符合《中华人民共和国职业病防治法》等国家法律、法规、规范标准的要求。设有健全的职业卫生组织管理机构，制定了职业卫生管理制度，个人防护用品发放制度。制定了较全面的职业健康监护制度，为早期发现职业禁忌证和健康损害，及时采取干预措施提供基础

	<p>依据。现有职业卫生管理制度符合法规、标准要求。对评价中发现的问题，应按照本评价报告中提出的对策、措施和建议予以落实，完善嘉峪关加油站职业病危害防治工作。</p> <p>建议：</p> <p>在工作区显著位置设置公告栏及警示标示。立即进行职业卫生培训，尽快取得职业卫生培训证书。</p>
<p>技术审查专家组评审意见</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 请在报告中说明加油站与物资供应中心的隶属关系</li> <li>2. 评价依据中法规的有效性应进一步核实，增加职业病危害告知相关规范和标准</li> <li>3. 进一步健全完善加油站职业病危害因素识别与检测，例如：苯系物、一氧化碳、照度等</li> <li>4. 应急柴油机房的职业卫生情况应纳入评价报告，将卸油过程中职业卫生工作检测数据纳入报告</li> <li>5. 报告中应增加应急物资和职业病防护设施清单</li> <li>6. 报告中“存在问题与建议”内容应增加职业卫生管理人员资质不全的整改措施</li> <li>7. 进一步明确报告的评价结论，增加加油站现有职业卫生是否符合法规、标准要求，并在结论页加盖评价单位印章</li> <li>8. 增加评价单位、加油站职业卫生法律承诺书。</li> </ol>