

# 安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司喀什分公司莎车栏杆加油站安全设施竣工验收评价		
	行业类别	石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2024.1.25
	项目简介	<p>项目名称：中石油新疆销售有限公司喀什分公司莎车栏杆加油站新建项目</p> <p>建设单位：中石油新疆销售有限公司喀什分公司</p> <p>占地面积：5000 平方米</p> <p>总投资：3888 万元</p> <p>法定代表人：刘俊杰</p> <p>建设地点：该项目位于新疆喀什地区莎车县乌达力克镇 27 村 6 组（G315 国道 K2784+175 米处）。</p> <p>加油站定员 6 人，其中站长 1 人，安全管理人员 2 人，加油员 3 人。3 名保安（保安公司所有）。</p> <p>工艺：新建 2 具 40m<sup>3</sup>汽油罐，2 具 40m<sup>3</sup>柴油罐，油罐均为 SF 双层油罐（钢制内壳和强化玻璃纤维外壳双层油罐，双层油罐自带渗漏检测立管）；加油管道：导静电双层热塑性塑料管道，卸油管道、通气管、油气回收管道为 20#无缝钢管；加油机、潜油泵、液位计等等。</p> <p>建筑：新建站房、罩棚、加油岛等。</p> <p>结构：站房、罩棚、罐区基础、地面硬化、围墙等。</p> <p>仪表：油罐及双层管线的在线渗漏检测系统，油罐液位系统设计；站区视频监控等。</p> <p>电气：站区照明、站房、加油机、潜油泵等供配电；防雷、防静电接地系统；加油机控制系统。</p> <p>给排水：站区给排水、环保沟、消防器材布置等。</p> <p>暖通：站房供暖、通风及空调系统。</p> <p>主要构筑物、设施情况：</p> <p>(1) 新建螺栓球网架结构罩棚 1 座，投影面积为 312m<sup>2</sup>，净高 H=5.5m。</p> <p>(2) 新建站房 1 座，单层砖混结构，建筑面积 195.96m<sup>2</sup>。</p> <p>(3) 门卫室 2 个，砖砌结构，出入口各一个，面积为 2.5m<sup>2</sup>。</p> <p>加油站总容积为 2×40m<sup>3</sup>（汽油）+2×40m<sup>3</sup>（柴油折半计入总容积）=120m<sup>3</sup>，，依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），该站为二级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	徐志伟	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	徐志伟
	报告审核人	张会平	安全评价师	李茂刚 刘全进 臧怀壮 米航宇 康惠花

	注册安全工程师	刘全进、唐晓娟、邹方永、张会平、康惠花	技术专家及技术人员	杨志军
评价活动主要信息	安全评价类型	验收评价		
	到现场开展评价工作人员	徐志伟（负责现场勘验人员）、米航宇、杨志军		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.11.29 对现场进行勘验，2023.12.9 现场复查。		
	现场照片			









		
	备注及其他信息	无